

Код линии	01	054	053	056	051	055	058	052	057	059	061	062	063	064
Выходной сигнал	(4-20) мА	(0-10) В	(0-5) В	(1-5) В	(0,4-2) В			(0,5-4,5) В			-			
Тип интерфейса / протокол	-										UART / Mida		RS-485 /Mida	RS-485 /Modbus
Пропорциональность выходного сигнала от напряжения питания	нет				нет	есть		нет	есть		-			
Номинальное значение напряжения питания, В	24		12		3,3			5,0			3,3	5,0		3,33
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В	9-36	15-27		9-24	3,0-5,5	3,0-4,0	5,0-5,5	5,0-5,5	4,5-5,5		3,0-3,6	4,5-12		3,0-12
Максимальное допустимое значение напряжения питания, В	36	27		24	5,5					12				
Потребляемый ток в режиме измерения, мА	20,2	5			2,5			3			2	3	3,5	5